



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по республике Башкортостан  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
г.Уфа, ул.8 Марта 12/1, тел.: 273-59-52 (код 3472) Факс: 252-30-22

Баймакский межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
РБ, г.Сибай, ул. Коммунистическая, 14, [ond.g.sibay@yandex.ru](mailto:ond.g.sibay@yandex.ru), [ond.zilair@mail.ru](mailto:ond.zilair@mail.ru)  
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

**Предписание № 80/1/1  
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №11" села Туяляс городского округа город Сибай Республики Башкортостан (ИНН 0267007303, ОГРН 1020202037900)

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.) во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора г. Баймак, г. Сибай, Баймакского, Зилаирского и Хайбуллинского районов РБ по пожарному надзору № 80 от 10 мая 2018 года, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с

"30" мая 2018 г. с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 3 часа

"30" мая 2018 г. с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа

"07" июня 2018 г. с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа

(наименование органа ГПН)

проведена плановая проверка государственным инспектором г. Баймак, г. Сибай, Баймакского, Зилаирского и Хайбуллинского районов РБ по пожарному надзору Ергизовым Радмиром Юмабаевичем в отношении объекта защиты – Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения "Средняя общеобразовательная школа №11" села Туяляс городского округа город Сибай Республики Башкортостан, расположенного по адресу: г. Сибай, село Туяляс, ул. Гаражная, д. 1

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)  
совместно с исполняющей обязанности директора Бурангуловой И.А.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Направление движения к пожарному гидранту обозначить указателями (зна-	п. 55 Правил противопожарного режима	До 01.04.2019 г.	



	ками) с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.026-2015	в РФ, утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390;  п. 6.1.1, п. 6.2.1, п.6.3.3.4, п. 6.3.4.1 ГОСТ 12.4.026-2015 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний.		
2	Обеспечить подъезд для пожарных автомобилей к зданию школы с восточной стороны	п. 8.1. СП 4.13130.2013 Свод правил Системы противопожарной защиты ограничение распространения пожара на объектах защиты требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям	До 01.04.2019 г.	
3	Руководителю школы, заместителю руководителя школы по хозяйственной работе пройти обучение мерам пожарной безопасности.	п. 3 Правил противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390	До 01.04.2019 г.	
4	Убрать выступ (труба отопления) в полу на пути эвакуации за дверью эвакуационного выхода, ведущего из помещения подвала	п.6.28* СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений; п. 4.3.4. Свод правил Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы. СП 1.13130.2009; п.36 «а» Правил противопожарного режима в РФ, утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390	До 01.04.2019 г.	
5	В коридоре 2-го этажа около помещения секретаря, кабинетов № 9, № 10 на месте перепада высот уровней пола менее 45 см установить лестницу с числом ступеней не менее трех или пандус с уклоном не более 1:6	п. 6.28 СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений; п. 4.7 СНиП 2.01.02-85* Противопожарные нормы; п. 4.3.4 Свод правил Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы. СП 1.13130.2009; п.36 «а» Правил противопожарного режима в РФ,	До 01.04.2019 г.	

		утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390		
6	Инструкцию о мерах пожарной безопасности привести в соответствие с требованиями, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима в РФ	п. 2 Правил противопожарного режима в РФ, утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390	До 01.04.2019 г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.


При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор  
г. Баймак, г. Сибай, Баймакского  
Зилаирского и Хайбуллинского районов РБ  
по пожарному надзору  
майор внутренней службы



Ергизов Р.Ю.

« 07 » июня 2018 г.

Предписание для исполнения получил:

Директор МОБУ СОШ 11



Бурангулова И.А..

« 07 » июня 2018 г.